

RICEVUTO

23 APR. 2024

Rapporto di prova n° 24LA02090
del 19.04.2024


24LA02090

MUNICIPIO LUMINO
RIS. MUNICIPALE
DEL 19.4.2024
NR. 30795

Laboratorio cantonale
6500 Bellinzona

Municipio di Lumino
Via Pronzini 1
6533 Lumino TI

Descrizione campione:	Acqua greggia	Data prelievo:	16.04.2024
		Data accettazione:	16.04.2024
Punto di prelievo:	Serbatoio superiore entrata in vasca; prima della disinfezione Acquedotto - 6533 Lumino	Data inizio analisi:	16.04.2024
		Data fine analisi:	19.04.2024
Codice punto	AQ020	Temperatura prelievo:	10.5 °C
Fornitore:	AAP Lumino	Prelievo eseguito da:	Cliente /

N° Ordine	Tariffa	Condizioni	Netto		
24-001822	Vedi tariffario	Vedi Condizioni generali	CHF 66.00	IVA esclusa	Seguirà fattura

Analisi

Descrizione	Metodo	Risultato	Unità di misura
Escherichia coli	SOP-LAB147	0	UFC/100ml
Enterococchi	SOP-LAB146	0	UFC/100ml
Germi aerobi mesofili	SOP-LAB150	< 10	UFC/ml

Giudizio:

Per l'analisi microbiologica eseguita non viene emesso alcun giudizio in quanto la matrice non è contemplata nella legislazione specifica.


Laboratorio cantonale
Responsabile di reparto

A. Weston

23 APR. 2024

Rapporto di prova n° 24LA02091
del 19.04.2024


24LA02091


Laboratorio cantonale
6500 Bellinzona

 Municipio di Lumino
 Via Pronzini 1
 6533 Lumino TI

Descrizione campione: Acqua dopo disinfezione

Data prelievo: 16.04.2024

Data accettazione: 16.04.2024

Punto di prelievo: Serbatoio superiore entrata in vasca
 Acquedotto - 6533 Lumino

Data inizio analisi: 16.04.2024

Data fine analisi: 19.04.2024

Codice punto AQ009

Temperatura prelievo: 10.5 °C

Fornitore: AAP Lumino

Prelievo eseguito da: Cliente /


N° Ordine	Tariffa	Condizioni	Netto		
24-001822	Vedi tariffario	Vedi Condizioni generali	CHF 66.00	IVA esclusa	Seguirà fattura

Analisi

Descrizione	Metodo	Risultato	Unità di misura
Escherichia coli	SOP-LAB147	0	UFC/100ml
Enterococchi	SOP-LAB146	0	UFC/100ml
Germi aerobi mesofili	SOP-LAB150	< 10	UFC/ml

Giudizio:

Limitatamente ai parametri investigati, il campione analizzato è risultato conforme all'Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD) del 16.12.2016 (Stato 1° febbraio 2024).

 Laboratorio cantonale
 Responsabile di reparto

 A. Weston

Rapporto di prova n° 24LA02092
del 19.04.2024


24LA02092

MUNICIPIO LUMINO
RIS. MUNICIPALE
DEL 29.4.2024
NR. 30795

Laboratorio cantonale
6500 Bellinzona

Municipio di Lumino
Via Pronzini 1
6533 Lumino TI

Descrizione campione:	Acqua greggia	Data prelievo:	16.04.2024
		Data accettazione:	16.04.2024
Punto di prelievo:	Serbatoio inferiore entrata in vasca - prima della disinfezione (UV sorgente) Acquedotto - 6533 Lumino	Data inizio analisi:	16.04.2024
		Data fine analisi:	19.04.2024
Codice punto	AQ021	Temperatura prelievo:	12.5 °C
Fornitore:	AAP Lumino	Prelievo eseguito da:	Cliente /

N° Ordine	Tariffa	Condizioni	Netto		
24-001822	Vedi tariffario	Vedi Condizioni generali	CHF 66.00	IVA esclusa	Seguirà fattura

Analisi

Descrizione	Metodo	Risultato	Unità di misura
Escherichia coli	SOP-LAB147	0	UFC/100ml
Enterococchi	SOP-LAB146	0	UFC/100ml
Germi aerobi mesofili	SOP-LAB150	< 10	UFC/ml

Giudizio:

Per l'analisi microbiologica eseguita non viene emesso alcun giudizio in quanto la matrice non è contemplata nella legislazione specifica.

Laboratorio cantonale
Responsabile di reparto



A. Weston

23 APR. 2024

Rapporto di prova n° 24LA02093
del 19.04.2024

24LA02093

MUNICIPIO LUMINO
RIS. MUNICIPALE
DEL 28.4.2024
NR. 30785

Laboratorio cantonale
6500 BellinzonaMunicipio di Lumino
Via Pronzini 1
6533 Lumino TI

Descrizione campione:	Acqua dopo disinfezione	Data prelievo:	16.04.2024
		Data accettazione:	16.04.2024
Punto di prelievo:	Serbatoio inferiore - entrata in vasca (UV sorgente) Acquedotto - 6533 Lumino	Data inizio analisi:	16.04.2024
		Data fine analisi:	19.04.2024
Codice punto	AQ010	Temperatura prelievo:	12.5 °C
Fornitore:	AAP Lumino	Prelievo eseguito da:	Cliente /

N° Ordine	Tariffa	Condizioni	Netto		
24-001822	Vedi tariffario	Vedi Condizioni generali	CHF 66.00	IVA esclusa	Seguirà fattura

Analisi

Descrizione	Metodo	Risultato	Unità di misura
Escherichia coli	SOP-LAB147	0	UFC/100ml
Enterococchi	SOP-LAB146	0	UFC/100ml
Germi aerobi mesofili	SOP-LAB150	< 10	UFC/ml

Giudizio:

Limitatamente ai parametri investigati, il campione analizzato è risultato conforme all'Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD) del 16.12.2016 (Stato 1° febbraio 2024).

Laboratorio cantonale
Responsabile di reparto


A. Weston