



MUNICIPIO DI LUMINO

www.lumino.ch info@lumino.ch
Casella postale 24
Telefono 091 829 12 64
Fax 091 829 30 27
Ccp 65-549-8

ORARI DI CANCELLERIA

Il lunedì	dalle 10.00 alle 12.00
da martedì a venerdì	dalle 10.00 alle 12.00
	dalle 15.00 alle 17.00

RISPOSTA DEL MUNICIPIO ALL'INTERPELLANZA "SICCITÀ 2023"

- Interpellanza "Siccità 2023", depositata in data 16 marzo 2023 dagli on. Cavalli Marianna, De Gottardi Sara, Della Bruna Damiano e Guaita Lorenzo (allegato A).
- La risposta è stata estesa verbalmente in seduta straordinaria di Consiglio comunale il 27 marzo 2023 da parte dell'on. Righetti Cristina, Capodicastero AAP.
- Il presente documento viene caricato sul sito www.lumino.ch a partire da lunedì 3 aprile 2023.

Per semplicità di lettura, di seguito vengono riportate anche le domande dell'interpellanza e successivamente formulata la relativa risposta. Più domande che vengono evase con una singola risposta, saranno raggruppate per facilità di lettura e comprensione.

1. Già attualmente abbiamo importanti difficoltà con l'approvvigionamento e distribuzione dell'acqua potabile sul nostro territorio, considerata la circolare citata? Rispettivamente siamo già in un regime di assoluta emergenza?

Attualmente non ci sono difficoltà di approvvigionamento tali da considerare la situazione quale regime d'emergenza. Ad oggi vi è un equilibrio precario tra entrate e uscite dai bacini dell'acquedotto comunale; quando si verificano degli ammanchi presso il bacino inferiore, questi vengono integrati dal troppo pieno del bacino superiore. Considerata la precarietà della situazione e delle condizioni meteorologiche, la circolare ha quindi lo scopo di sensibilizzare da subito i cittadini all'uso parsimonioso di acqua.

2. Il Municipio ha intenzione di implementare le misure previste di cui al "piano B", e nel caso la risposta fosse affermativa, ha già preso contatto con i Comuni di Arbedo-Castione, rispettivamente San Vittore?

Il Municipio sta già lavorando affinché le misure previste di cui al "piano B" possano essere implementate a breve termine. I contatti con i rispettivi Comuni sono già stati allacciati e i relativi dettagli sono in corso di definizione (aspetti tecnici, costi, tempistiche, convenzione per l'utilizzo e la fornitura di acqua).

3. Quali costi supplementari a carico del Comune sono previsti per l'implementazione di queste eventuali misure? E quando verrà presentato al Consiglio Comunale il relativo Messaggio?

I costi per gli interventi di messa in rete intercomunale sono quantificati in complessivi ca. CHF 80'000.-, qualora si decidesse di procedere con entrambe le soluzioni individuate. Il computo non tiene in considerazione il recupero della relativa quota parte dell'altro Comune.

Per procedere in tutta rapidità non appena gli accordi con i rispettivi Comuni saranno sanciti, l'Esecutivo ha deciso di far capo allo strumento del credito in delega per quanto concerne la gestione dell'investimento – si rileva in questo senso che l'importo di spesa del singolo allacciamento rientra entro i limiti sanciti dall'art. 5a RALOC (CHF 60'000.-).



MUNICIPIO DI LUMINO

www.lumino.ch info@lumino.ch
Casella postale 24
Telefono 091 829 12 64
Fax 091 829 30 27
Ccp 65-549-8

ORARI DI CANCELLERIA

Il lunedì	dalle 10.00 alle 12.00
da martedì a venerdì	dalle 10.00 alle 12.00
	dalle 15.00 alle 17.00

4. Il Municipio prevede ulteriori misure, oltre a quelle di cui al “piano B” per superare i periodi di siccità 2023, rispettivamente 2024, considerato il ritardo accumulato nella costruzione del pozzo di captazione di campagna?

Per il momento non sono previste ulteriori misure a livello di nuove fonti d’approvvigionamento. Le misure che saranno messe in campo in caso di ulteriore necessità riguardano l’eventuale diminuzione dei consumi in uscita.

5. Nella risposta del 15 settembre 2022 alla nostra interrogazione “Scarsità di acqua a Lumino: quale ruolo gioca lo stato delle condutture?” si affermava che “allo stato attuale possiamo dunque concludere che lo stato delle condutture è buono e non vi sono perdite significative in corso”. Tra settembre 2022 e marzo 2023 quanti interventi per perdite d’acqua sono stati eseguiti? Quali erano, grossomodo, i quantitativi di acqua persi (è sufficiente conoscere la stima di quanta fuoriuscita d’acqua c’era al minuto)? A quanto ammonta la spesa totale degli interventi?

All’Ufficio tecnico comunale, nel periodo indicato, risultano due interventi per risanamento condotte pubbliche soggette a perdita, segnatamente il 20 ottobre 2022 e il 16 marzo 2023 tramite interventi a bordo strada cantonale sulla tirata di Lumino per la sigillatura di condotte che presentavano una perdita (quantificata in ca. 20 l/min per entrambi i casi).

Tramite le chiusure notturne effettuate nei giorni di mercoledì 8 febbraio 2023 e mercoledì 1. marzo 2023, è stato possibile rilevare un’ulteriore perdita in corso, ma questa volta su suolo privato. L’interessato è stato debitamente informato e i lavori di ripristino sono nel frattempo terminati. Questa perdita è stimata in ca. 30 l/min.

La spesa degli interventi sopra citati ammonta a ca. CHF 1'000.- per intervento. Solitamente, salvo complicazioni particolari, si registrano costi medi di CHF 500.- per lo scavo e CHF 500.- per le opere da idraulico.

Cogliamo l’occasione della presente interpellanza per ribadire che il Municipio continua con la sua opera di sensibilizzazione a vari livelli nei confronti della popolazione per un uso sempre più parsimonioso dell’acqua in questo momento particolare come nel resto dell’anno. L’acqua è infatti un bene prezioso e come tale non va sprecato indipendentemente dal periodo di siccità.

IL MUNICIPIO

Allegato A: Interpellanza “Siccità 2023”

Lodevole
Municipio di Lumino
6533 Lumino

INTERPELLANZA

Siccità 2023

L'inverno appena trascorso è stato caratterizzato da un'assenza quasi totale di precipitazioni a carattere nevoso. Inoltre, anche la scorsa estate è stata una delle più aride della storia. Durante il 2022 il Comune di Lumino si è dovuto quindi confrontare con il tema della siccità, accorrendo a misure di sensibilizzazione e a divieti rivolti alla popolazione per evitare gli sprechi d'acqua e garantirne la disponibilità.

Con circolare 8 marzo 2023 l'Azienda Acqua Potabile invita la popolazione, da subito, ad un uso parsimonioso dell'acqua, evitando qualsiasi genere di utilizzo non indispensabile.

In risposta ad una nostra Interrogazione del 18 luglio 2022, e meglio al pto. 10 della stessa, per quanto concerne l'approvvigionamento futuro, citiamo "... il Municipio ha vagliato anche soluzioni più a corto termine che potrebbero servire da "piano B" in un contesto appunto di assoluta emergenza (allacciamento alla rete di Arbedo-Castione e/o alla rete di San Vittore)."

In virtù dell'articolo 36 della LOC, poniamo i seguenti quesiti:

1. Già attualmente abbiamo importanti difficoltà con l'approvvigionamento e distribuzione dell'acqua potabile sul nostro territorio, considerata la circolare citata? Rispettivamente siamo già in un regime di assoluta emergenza?
2. Il Municipio ha intenzione di implementare le misure previste di cui il "piano B", e nel caso la risposta fosse affermativa, ha già preso contatto con i Comuni di Arbedo-Castione, rispettivamente San Vittore?
3. Quali costi supplementari a carico del Comune sono previsti per l'implementazione di queste eventuali misure? E quando verrà presentato al Consiglio Comunale il relativo Messaggio?
4. Il Municipio prevede ulteriori misure, oltre a quelle di cui il "piano B" per superare i periodi di siccità 2023, rispettivamente 2024, considerato il ritardo accumulato nella costruzione del pozzo di captazione in campagna?
5. Nella risposta del 15 settembre 2022 alla nostra interrogazione "Scarsità di acqua a Lumino: quale ruolo gioca lo stato delle condutture?" si affermava che *"allo stato attuale possiamo dunque concludere che lo stato delle condutture è buono e non vi sono perdite significative in corso"*. Tra settembre 2022 e marzo 2023 quanti interventi per perdite d'acqua sono stati eseguiti? Quali erano, grossomodo, i quantitativi di acqua persi (è sufficiente conoscere la stima di quanta fuoriuscita d'acqua c'era al minuto)? A quanto ammonta la spesa totale degli interventi?

Ringraziandovi per l'attenzione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Damiano Della Bruna
Sara De Gottardi
Lorenzo Guaita
Marianna Cavalli